



Obec Dolní Dobrouč

Dolní Dobrouč 380

PSČ 561 02

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Dolní Dobrouč
561 02

Čj.: OUDD/2916/2025/IR-8
Počet listů: 2
Počet příloh / listů příloh: 0/0
Vaše čj.:

Vyřizuje: Ing. Pavel Smejkal
Tel.: 702 155 930
E-mail: smejkal@dolnidobrouc.cz

V Dolní Dobrouči
11.03.2026

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.02.2026

Vážený XXXXXXXXXXXX,

dne 25.02.2026 jste na Obecní úřad v Dolní Dobrouči podal další dopis spojený s žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.. Dopis se opětovně týkal kanalizační přípojky Vašich sousedů bydlících v domě č.p. X v Dolní Dobrouči.

Kanalizační přípojka od č.p. X

V této věci jsme Vám na Vaše předchozí dotazy již odpověděli dopisy ze dne 16.12.2025, resp. ze dne 5.02.2026 a ze dne 19.02.2026. K Vašemu novému přípisu ze dne 25.02.2026 Vám sdělujeme následující.

Předně Vám sdělujeme, že obec Dolní Dobrouč je vlastníkem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, nikoliv dílčích kanalizačních přípojek vedoucích od jednotlivých nemovitostí.

Za funkčnost, a tedy i těsnost kanalizační přípojky vedoucí od nemovitosti (domu) odpovídá její vlastník nikoliv provozovatel samotné kanalizace. Zde odkazujeme např. na § 32 odst. 5 písm. o) zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.), dle kterého se dopustí přestupku ten, kdo nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Případný přestupek projednává stavební úřad, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání přestupku.

Stávající napojení kanalizační přípojky, resp. samotná přípojka vyhovovala v době její realizace tehdy platným předpisům. Není povinností vlastníka přípojky tuto přípojku předělat jen z důvodu např. změny stavebních předpisů, které se uplatní při výstavbě nových domů a s tím souvisejících nových kanalizačních přípojek.

Tel.: 465 543 111

Bankovní spojení:

ČS, a.s. Ústí nad Orlicí

IČ: 00278742

Fax:

č. účtu:

1216029309/0800

DIČ: CZ00278742

E-mail: obecniurad@dolnidobrouc.cz

Dodáváme, že v obci Dolní Dobrouč funguje převážně jednotná kanalizační síť. V tomto úseku nebyla v roce 2010 vybudována jako oddílná kanalizace pro splaškové vody, ale kanalizace jednotná odvádějící jak splaškové, tak dešťové vody. Původní stoky, odvádějící jak splaškovou, tak srážkovou vodu do nich zaústit lze.

Vlastníci Vámi uvedeného domu č.p. X hradí jak vodné, tak stočné dle oceňovaného vodoměru, osazovaného provozovatelem vodovodu. Srážková voda ze střechy se u nemovitostí nesloužících k podnikání, ale k trvalému bydlení, nehradí. V předmětném případě není provedeno žádné přemostění napojení kanalizační přípojky do samotné kanalizace, protože toto nebylo nutné. Kanalizační přípojka je do původní kanalizační stoky napojena napřímo. Samotné napojení bylo realizováno před rokem 2010, ve kterém se v obci Dolní Dobrouč započalo s rozšiřováním kanalizační sítě.

Jak jsme Vám již dříve sdělovali, zajištění likvidace odpadních vod z druhé poloviny domu č.p. X nenapojené na kanalizaci v souladu s platnou legislativou je povinností jejího vlastníka. Případná kontrola plnění této povinnosti spadá do gesce vodoprávního úřadu, nikoliv pod obec Dolní Dobrouč jako provozovatele kanalizace.

Případ prepouštění akumulovaných odpadních vod do kanalizační přípojky z října loňského roku, na který jste upozorňoval, je porušením kanalizačního řádu a jeho prošetření, jak jsme Vám již sdělovali, bude po kompletaci podkladů předáno k prošetření místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Na závěr dodáváme, že spolu s našimi předchozími odpověďmi jsme Vám vše týkající se předmětné kanalizační přípojky zodpověděli. V případě Vašich budoucích opětovných obdobných dotazů k danému případu tak již budeme odkazovat na naše dřívější odpovědi.

S pozdravem

.....
Bc. Pavel Zámečník
místostarosta obce

Tel.: 465 543 111

Bankovní spojení:

ČS, a.s. Ústí nad Orlicí

IČ: 00278742

Fax:

č. účtu:

1216029309/0800

DIČ: CZ00278742

E-mail: obecniurad@dolnidobrouc.cz